

LEG KIT INSTALLATION INSTRUCTIONS

IMPORTANT: For residential coolers only. Read all instructions before beginning any assembly.

Note: This kit contains 2 long legs and 2 short legs.

- Loosely attach feet to ends of legs using bolts and Keps nuts. Position feet on legs to assemble two right side and two left side legs, as shown in Figure 1. The feet will pivot to align with roof pitch.
- Position cooler onto duct opening and level cooler.

3. Attach 2 legs to cooler:

a. Pitched Roof Installations:

Attach 2 legs to "backside" of cooler with feet touching roof. (The "backside" of the cooler is the side closest to the roof peak). Note that the feet must be positioned in line with roof pitch (Figure 2). Use two self-tapping screws per leg. Position first screw above the cooler reservoir to prevent water leakage. Position second screw near top of leg.

Note: Self-tapping screws will thread into cooler using a hand drill, or pre-drill with 3/16" drill bit.
b. Flat Roof Installations:

Follow step 3.a. to attach 2 legs to cooler. Choose any of the four cooler sides as the "backside" of the cooler.

Note: If water or electrical lines are located on a corner of cooler, one leg may need to be cut.

- Check level of cooler. Re-level if needed so that the cooler water reservoir is level.

5. Attach 2 remaining legs to cooler:

a. Pitched Roof Installations:
Attach 2 remaining legs to cooler with feet touching roof. Note that the feet must be positioned in line with roof pitch (Figure 2). Use two self-tapping screws per leg. Position first screw above the cooler reservoir to prevent water leakage. Position second screw near top of leg.

Note: Self-tapping screws will thread into cooler using a hand drill, or pre-drill with 3/16" drill bit.

b. Flat Roof Installations:
Follow step 5.a. to attach 2 remaining legs to cooler.

- Check level of cooler. Re-level if needed.
- Feet should have self-aligned themselves with roof pitch. Tighten feet bolts and kep nuts.

- Fasten feet to roof with roofing nails or lag bolts (not included). Make sure cooler legs, feet, and cooler are securely fastened.




FIGURE 1




FIGURE 2

JUEGO DE PATAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

IMPORTANTE: Solo para enfriadores evaporativos residenciales. Lea todas las instrucciones antes de empezar cualquier ensamble.

Nota: Este juego contiene 2 patas largas y 2 patas cortas.

- Una fijamente las bases a los extremos de las patas usando los pernos y las tuercas. Ponga las bases en las patas para ensamblar dos patas derechos y dos patas izquierdas, como se muestra en la figura 1. La base girará hasta alinearse con el declive del techo.
- Ponga el enfriador en la abertura del ducto y nívelo.

3. Ponga 2 patas en el enfriador.

a. Instalación en techos con declive:

Ponga 2 patas a la "parte trasera" del enfriador con las bases tocando el techo. (La "parte trasera" del enfriador es el lado más cercano a la cima del techo) Fíjese que la base debe estar alineada con el declive del techo (Figura 2). Use dos tornillos auto roscables por pata. Ponga el primer tornillo arriba del depósito de agua del enfriador para prevenir fugas de agua. Ponga el segundo tornillo cerca de la parte alta de la pata.

Note: Los tronillos auto roscables atornillarán en el enfriador usando un taladro, o perforando con una broca de 3/16".

b. Instalación en techos planos:

Siga el paso 3.a. para poner 2 patas al enfriador. Escoga cualquiera de las cuatro rados del enfriador como la "parte trasera" del enfriador.

Note: Si existen líneas de agua o eléctricas en la esquina del enfriador, puede ser necesario cortar una pata.

- Revise el nivel del enfriador. Nivelé nuevamente, si es necesario, para que el depósito agua del enfriador quede nivelado.

5. Ponga las 2 patas restantes al enfriador.

a. Instalación en techos con declive:

Attach 2 remaining legs to cooler with feet touching roof. Note that the feet must be positioned in line with roof pitch (Figure 2). Use two self-tapping screws per leg. Position first screw above the cooler reservoir to prevent water leakage. Position second screw near top of leg.

Note: Los tronillos auto roscables atornillarán en el enfriador usando un taladro, o perforando con una broca de 3/16".

b. Instalación en techos planos:

Siga el paso 5.a. para poner las 2 patas restantes al enfriador.

6. Revise el nivel del enfriador. Nivelé nuevamente si es necesario.

7. Las bases deberán haberse alineado por sí solas con el declive del techo. Apriete los tornillos y las tuercas de las bases.

8. Asegure las bases al techo con clavo para techo o perno expansor (no incluidos). Asegúrese que las patas del enfriador, bases y el enfriador estén firmemente afianzados.

Instructions for Champion®/Essick Air® Coolers with Corner Flange Instrucciones para los Enfriadores Champion®/Essick Air® con Banda de Esquina

In certain leg-kits, standoffs and long screws are provided to allow the leg kit to be installed on coolers where the bottom pan has a corner flange. Follow the instructions below as well as the other instructions on this sheet when installing leg kits on these type of coolers.

En ciertos juegos de patas, se proporcionan separadores y tornillos largos para permitir que el juego de patas se instale en enfriadores donde la bandeja inferior tiene una banda de esquina. Siga las instrucciones a continuación, así como las demás instrucciones en esta hoja cuando instale juegos de patas en este tipo de enfriador.

- Determine the mounting location of the standoffs. The bottom standoff should be above cooler reservoir and the top standoff near the top of the leg. Place the standoffs as far apart as possible. Determine la ubicación de montaje de los separadores. El separador inferior debe estar por encima del depósito y el separador superior cerca de la parte superior de la pata. Coloque los separadores lo más separados posible.
- Snip the standoffs into slots of the leg as shown. This will keep standoffs in place during install. Encate los separadores en las ranuras de las patas como se muestra. Esto mantendrá los separadores en su lugar durante la instalación.
- Use the included 1.5 inch screws to secure the leg to the unit. Use a hand drill and do not pre-drill hole. Utilice los tornillos incluidos de 1.5 pulgadas para asegurar la pata a la unidad. Utilice un taladro eléctrico y no taladre previamente el orificio.



FIGURA 2